

奈良県郡山ポンプ場水力発電所

奈良県水道局殿

Koriyama Pump Station (Nara Pref.)

水車 (Turbine)

型式 (Type)..... インライン式リンクレスフランシス水車
(In-line Type Link-less Horizontal Francis)

有効落差 (Effective Head)..... 48.0 m

使用水量 (Discharge) 0.23 m³/s

最大出力 (Output)..... 88 kW

発電機 (Generator)

型式 (Type) 三相誘導発電機 (Three phase Induction)

容量 (Capacity) 80 kW

回転速度 (Rotating speed) 1,225 min⁻¹

電圧 (Voltage) 440 V

周波数 (Frequency) 60 Hz

その他機器 (Other Facilities)

配電盤 (水車発電機盤及び現場操作盤)
(Switchboard)



田中水力株式会社
TANAKA SUIRYOKU CO., LTD.
URL: www.tanasui.co.jp/